

Im Jahr 2019 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

| Datum      | Dauer    | Spannung | Anlage                         | Ursache                   |
|------------|----------|----------|--------------------------------|---------------------------|
| 02.02.2019 | 45 Min.  | 10 kV    | 10kV Sapünerleitung            | Kurzschluss, Schneeabwurf |
| 28.02.2019 | 450 Min. | 400 V    | TS Bofel - VK Bofel 4-13       | Kabelschaden              |
| 15.03.2019 | 10 Min.  | 10 kV    | KW Litzirüti- TS Bhf. Langwies | Kurzschluss, Schneeabwurf |
| 06.09.2019 | 6 Min.   | 60 kV    | Neubach- Altein                | Kurzschluss, Kabelschaden |
| 06.09.2019 | 204 Min. | 60 kV    | Waldhotel- Tunnel              | Erdschluss, Kabelschaden  |
| 02.10.2019 | 22 Min.  | 60 kV    | UW Forsch- UW Tomeli           | Erdschluss, Sturm         |
| 09.10.2019 | 90 Min.  | 400 V    | Chalet Elwert                  | Kurzschluss, Grabarbeiten |
| 23.12.2019 | 30 Min.  | 10 kV    | 10kV Sapünerleitung            | Kurzschluss, Sturm        |
| 23.12.2019 | 135 Min. | 10 kV    | 10kV Sapünerleitung            | Kurzschluss, Sturm        |
| 25.12.2019 | 35 Min.  | 10 kV    | 10kV Sapünerleitung            | Kurzschluss, Sturm        |

\* Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.