

Im Jahr 2016 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

Datum	Dauer	Spannung	Anlage	Ursache
09. Mai	60 Min.	0.4 kV	VK Litzi – Haus Litzi 23E	Sicherung ausgelöst
11.Mai	60 Min.	0.4 kV	VK Wetterlugga 2 - Goldenbühl	Kabelschaden
31.Mai	30 Min.	0.4 kV	TS Lorez- Haus Alte Post	Kabelschaden/ Bauarbeiten
30.September	60 Min.	0.4 kV	VK Litzi – Haus Litzi 23E	Sicherung ausgelöst
03.Oktober	120 Min.	0.4 kV	VK Litzi – Haus Litzi 23E	Kabelschaden
04.Oktober	90 Min.	0.4 kV	TS Neubach- Haus Iselweg	Sicherung ausgelöst
12.Oktober	90 Min.	0.4 kV	TS Neubach- Haus Iselweg	Sicherung ausgelöst
30.Dezember	340 Min.	0.4 kV	TS Posthotel- Haus Hold, II Cural, Posthotel	Brand

*** Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.**